

工 事 名：北九州工業高専7号館等屋上防水改修工事

質 問 回 答 書

質問回答書

工事名：北九州工業高専7号館等屋上防水改修工事

質問 No.	図面番号	質 問	回 答
1	A-8	屋根面ウレタン防水層新設に高強度ウレタンとありますがJIS規格による所の高強度ウレタンを指しているのですか。	JISA6021における高強度形及び高伸長形の規格を満たす材料を選定すること。
2	A-12	福利施設のバルコニーの改修後は塩ビシート機械固定→防水層保護シート→ジョイントタイル新設の順番でよろしいですか。	よろしい。
3	A-12	防水保護シート3.0とありますが具体例としてどのようなメーカーのこういった製品か教えてもらえますか。	アーキヤマデ製のルーフブロック用緩衝シート（厚さ3.05mm）同等以上とする。
4		-以上-	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			